

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

CERTIFIKÁT

č.: 1100527

Výrobek: Ohebné trubky se střední mechanickou pevností

Typ: OT75016/10 (25, 50, 100) až OT75032/10 (25, 50)
OT75016/25P (50P) až OT75032/25P (50P)

Jmenovité hodnoty: -25 °C až +60 °C, 750 N

Objednavatel: MALPRO, spol. s r. o.
Lípa 318, 763 11 Zlín 11, Česká republika

Výrobce: MALPRO, spol. s r. o.
Lípa 318, 763 11 Zlín 11, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 001393-01/01 ze dne: 13.07.2010

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61386 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

Certifikát byl vydán na základě smlouvy č. 001393 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.7.2013

28.7.2010

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Manažer pro certifikaci a inspekce

razítko



001393-01