



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
 ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
 INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

CERTIFIKÁT

č.: 1100377

Výrobek: Elektroinstalační lišty s příslušenstvím

Typ: EIP (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 400 V, -5°C až +60°C

Objednavatel: MALPRO, spol. s r.o.
 Lípa 318, 763 11 Zlín 11, Česká republika

Výrobce: MALPRO, spol. s r.o.
 Lípa 318, 763 11 Zlín 11, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 001403-01/01 ze dne: 20.05.2010

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
 ČSN EN 50085-1:ed.2:2006, ČSN EN 50085-2-1:2007

Certifikát byl vydán na základě smlouvy č. 001403 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.5.2013

28.5.2010

V Praze dne

Sedláček

Mgr. Miroslav Sedláček
 Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



001403-01